



発行番号：第12A0654号
発行日：平成24年6月11日

品質性能試験報告書


依頼者 西澤工業株式会社

群馬県高崎市上並榎町445

試験名称 内外壁用仕上げ塗材・床材の性能試験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 黒木 勝
埼玉県草加市稲荷5丁目 20番20号



品質性能試験報告書

試験名称	内外壁用仕上げ塗材・床材の性能試験			
依頼者	西澤工業株式会社			
試験項目	耐摩耗性			
試験体	一般名称：内外壁用仕上げ塗材・床材 商品名：尾瀬の道 材質：セメント，天然土 寸法：100mm×100mm×10mm 数量：3枚			
試験方法	JIS K 7204（プラスチック摩耗輪による摩耗試験方法）に準じて，摩耗質量の測定を行った。試験条件及び摩耗質量の計算式を以下に示す。 ①試験条件 摩耗輪：CS-17 試験荷重：9.8N 回転数：500回転 ②計算式 摩耗質量（g）＝試験前の試験片の質量（g）－500回転後の試験片の質量（g）			
試験結果	試験片番号	試験前の試験片の質量 g	500回転後の試験片の質量 g	摩耗質量 g
	1	186.862	186.772	0.090
	2	197.407	197.351	0.056
	3	192.425	192.345	0.080
	平均	—	—	0.075
試験期間	平成24年5月29日			
担当者	材料グループ	統括リーダー	鈴木敏夫	
		主幹	石川祐子	
		主任	吉田仁美（主担当）	
試験場所	中央試験所			